






échappement : ϕ 114 ext.
(exhaust : D4.49 ext.)



Surface de pose
(laying area)

92
(3.62)


Vue (view) F
sans pied de manutention
(without handling feet)



4 trous de levage ϕ 40
(4 lifting hole ϕ 1.57)

**Configuration exclusivement stationnaire
(stationary configuration exclusively)**

11	arrêt d'urgence (emergency stop)
10	sortie câble vers coffret puissance (wires outlet toward power control)
9	vidange réservoir et bac de rétention (draining tank and retention stray)
8	trou pour vidange huile et eau (hole for oil and water draining)
7	remplissage liquide de refroidissement (coolant filling)
6	panneau démontable (removable panel)
5	porte accès carburant et maintenance (fuel and maintenance acces door)
4	porte accès pupitre (control panel acces door)
3	rejet d'air (air outlet)
2	entrée d'air (air inlet)
1	entrée d'air (air inlet)
Rep.	



**Éléments de manutention pour transport uniquement
à démonter à l'installation du groupe électrogène
(handling devices only for transportation
must be unfitting in order to install the generator)**

4045HSG21	KH01052T KH01051T	1740	3836	2575	5677	1360	53.5	665	26.2	
4045HFS87	KH00753T	1680	3704	2510	5534	1340	52.8	655	25.8	
4045HFS85	KH00811T	1570	3461	2405	5302	1310	51.6	645	25.4	
4045HSG20	KH01051T	1745	3847	2575	5677	1360	53.5	660	26.0	
	KH00753T	1670	3682	2500	5512	1340	52.8	655	25.8	
4045TSG20	KH00753T KH00752T	1675	3693	2510	5534	1340	52.8	655	25.8	
	KH00590T	1645	3627	2475	5456	1325	52.2	655	25.8	
	KH00811T	1580	3483	2410	5313	1310	51.6	650	25.6	
moteur (engine)	alternateur (alternator)	kg	lbs	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	
		vide (dry)		OdM (wet)		Gx		Gz		
		tolerance : +/- 5%								
		Poids (weight)					CdG - OdM (CoG - wet)			

Ce plan vous est remis à titre indicatif et peut être révisé sans préavis.
This drawing is for informational purposes only and may be changed without notice.



This drawing is for informational purposes only and may be changed without notice.

E	AJOUT NOTA MANUTENTION (ADD HANDLING NOTE)	BE	23/09/22	DND		
D	MODIFIE OPTION PLASTRON PRISES	BE	21/07/20	OLIVRE G		
C	AJOUTE OPTION PLASTRON PRISE (ADD SOCKET PANEL OPTION)	BE	01/04/20	OLIVRE G		
B	TABLEAU DES MASSES (WEIGHT TABLE)	BE	22/08/19	OLIVRE G		
A	REP 2 + REP 8 + POSITION CDG (COG)	BE	13/05/19	OLIVRE G		
-	Création du document (First issue)	BE	12/04/19	OLIVRE G		
Rev	Désignation de la modification (Description of change)	Statut (Status)	Date	Visa	Date	Visa
			Dessiné par (Drawn by)		Vérificateur (Checked by)	
Matière (Material)		-			Format (Size)	A2
Revêtement (Coating)		-			Echelle (Scale)	1/15
Tolérance (Tolerance)		-			Folio (Sheet)	1/2
Désignation : (Title)					PLAN GROUPE ELECTROGENE M138 DW48 (GENERATOR DRAWING - M138 DW48)	
					Masse (Weight) Kg	
KOHLER CO.		30001529303		Rev.: E	 	
		KOHLER POWER SYSTEMS, KOHLER, WI 53044 U.S.A. CE PLAN EST LA PROPRIETE DE SDMO. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION THIS DRAWING IS UNDER PROPERTY OF THE COMPANY; IT CANNOT BE PRINTED, USED OR COMMUNICATED WITHOUT ITS AUTHORIZATION				



1

CET ASSEMBLAGE OU PIECE DOIT ETRE CONFORME A LA SPECIFICATION PEP-RML-001
THIS ASSEMBLY OR PART MUST COMPLY WITH SPECIFICATION PEP-RML-001


OPTION CN11 / SIAL01
ARCEAU DE LEVAGE CENTRAL
CENTRAL LIFTING ROLLBAR
Masse : 50 kg
Weight : 110 lbs




Détail point de levage
(lifting base detail)




OPTION CN03
GAINE DE REJET D'AIR 90°
(90° AIR DEFLECTOR)
Bride échappement DN100
(exhaust flange DN100)
31800003505



OPTION CN04
PLASTRON PRISES
(SOCKETS PANEL)



ATTENTION !!
LA MANUTENTION DU GROUPE DOIT ÊTRE FAITE
SANS LE PLEIN DE FUEL
WARNING !!
HANDLING OF GENSET MUST BE MADE WITHOUT
FUEL

E	AJOUT NOTA MANUTENTION (ADD HANDLING NOTE)	BE	23/09/22	DND		
D	MODIFIE OPTION PLASTRON PRISES	BE	21/07/20	OLIVRE G		
C	AJOUTE OPTION PLASTRON PRISE (ADD SOCKET PANEL OPTION)	BE	01/04/20	OLIVRE G		
B	TABLEAU DES MASSES (WEIGHT TABLE)	BE	22/08/19	OLIVRE G		
A	REP 2 + REP 8 + POSITION CDG (COG)	BE	13/05/19	OLIVRE G		
-	Création du document (First issue)	BE	12/04/19	OLIVRE G		
Rev	Désignation de la modification (Description of change)	Statut (Status)	Date	Visa	Date	Visa
			Dessiné par (Drawn by)		Vérificateur (Checked by)	
Matière (Material)	-				Format (Size)	A2
Revêtement (Coating)	-				Echelle (Scale)	1/15
Tolérance (Tolerance)	-				Folio (Sheet)	2/2
Désignation : (Title)	PLAN GROUPE ELECTROGENE M138 DW48 (GENERATOR DRAWING - M138 DW48)				Masse (Weight)	Kg
KOHLER CO.	30001529303			Rev.: E		
	KOHLER POWER SYSTEMS, KOHLER, WI 53044 U.S.A.					
	CE PLAN EST LA PROPRIETE DE SDMO. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION THIS DRAWING IS UNDER PROPERTY OF THE COMPANY; IT CANNOT BE PRINTED, USED OR COMMUNICATED WITHOUT ITS AUTHORIZATION					

CET ASSEMBLAGE OU PIECE DOIT ETRE CONFORME A LA SPECIFICATION PEP-RML-001
THIS ASSEMBLY OR PART MUST COMPLY WITH SPECIFICATION PEP-RML-001